



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Vigilância Sanitária

PARECER TÉCNICO 01/2021 – VISA PORTO DE PEDRAS/AL

Assunto: Avaliação de projeto de construção da UBS Povoado Salinas – proposta nº 11652.9850001/20-006.

Em atendimento ao processo, temos a declarar:

1. Trata-se de um projeto arquitetônico de **CONSTRUÇÃO DA UBS POVOADO SALINAS**, situada no bairro Povoado Salinas, s/n, neste Município;
2. O projeto apresenta uma solução de plantas, arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, esgoto e pluvial;
3. O projeto na parte documental e também na parte de projetos atende as exigências de acordo com a Regulamentação – RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002;
4. Conclusão:
O projeto básico de arquitetura atende aos requisitos da regulamentação RDC/ANVISA nº 50/2002, a ser observado em todo território nacional, na área pública, obtendo assim o **“TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO”**.
5. Base Legal:
RDC/ANVISA Nº 50/2002;
RDC/ANVISA Nº 51/2011;
NBR9050/2008 da ABNT.

Porto de Pedras/AL, 19 de julho de 2021


Jeane Marques do Rêgo
Coordenadora da Vigilância Sanitária